


# SCHEMAT IDEOWY I WIDOK TABLICY TA



| Ozn.    | Nazwa sprzętu                                | Ilość |
|---------|----------------------------------------------|-------|
| SZ      | obudowa wnękowa - 2x12 IP40                  | - 1   |
| WG      | rozłącznik izol. 63A 4P                      | - 1   |
| W1      | wyłącznik instalacyjny nadprądowy            | - 3   |
| WRN1-AC | wył. różnicowonadprądowy TYP AC              | - 5   |
| OP      | ochronniki przeciwprzepięciowe 4P klasa C/4P | - 1   |
| HS      | lampka sygnalizacyjna 3 faz                  | - 1   |

**OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM  
PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU  
WG PN-HD 60364-4-41/2009**

**ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO**  
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 14, tel/fax (094) 34-74-300  
biuro@elko-koszalin.pl

|             |                                                                                                                                                                                          |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Obiekt      | Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych pierwszego piętra w Zespole Szkół nr 1 im. M. Kopernika ul. W. Andersa 30, 75-625 Koszalin                                                  | Nr rys.<br><b>E - 8</b> |
| Inwestor    | Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika Koszalin, ul. W. Andersa 30, 75-625 Koszalin                                                                                                          | Faza:<br><b>PW</b>      |
| Treść       | <b>SCHEMAT IDEOWY I WIDOK TABLICY TA</b>                                                                                                                                                 | Skala<br>-              |
| Branża      | <b>ELEKTRYCZNA</b>                                                                                                                                                                       | Data<br>07.2018         |
| Projektował | <b>mgr inż. Ryszard Sowiński</b><br>Upr. Bud. Nr A/PNB/8300/184/81<br>w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych                                      |                         |
| Sprawdził   | <b>mgr inż. Łukasz Kolański</b><br>Upr. Nr ZAP/0160/PWBE/16<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |                         |